

Leistungserklärung

Leistungserklärung XDuct /18-06



Dieses Dokument wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten innerhalb der Mitgliedsstaaten ausgestellt.

1 | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Rechteckige Entrauchungskanalstücke XDuct

2 | Verwendungszweck:

Entrauchungskanalstücke in Einzelabschnitten mit Zubehör (Weichstoffkompensatoren WSK 600 E, Abluftgitter, Revisionsöffnungen, Konsole, Höhenverzug, Kulisenschalldämpfer, Luftdurchlassplatten mit Anschlusskasten)

3 | Hersteller:

BerlinerLuft. Technik GmbH
RegionalCenter Mitte
Bergener Ring 11-13 | D-01458 Ottendorf-Okrilla

4 | Bevollmächtigter:

Erteilte Vollmacht für Markus Bohne beim genannten Hersteller
Tel. + 49 35205 51010
Email: markus.bohne@berlinerluft.de

5 | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 1

6 | Harmonisierte Norm:

EN 12101-7 : 2011
Notifizierte Zertifizierungsstelle: 0761

7 | Erklärte Leistungen:

Maximale Abmessung: B 1.250 mm; H 1.000 mm
 $E_{600} 120 (h_o) S 1500single$
 $E_{600} 120 (v_e) S 1500single$

Raumabschluss E: E_{600}
Rauchdichtheit: E600S
Mechanische Formstabilität (unter E): Erfüllt
Aufrechterhaltung des Querschnitts (unter E): Erfüllt
Mechanische Stabilität: Erfüllt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers
BerlinerLuft. Technik GmbH:



Andreas von Thun
Vorsitzender der
Geschäftsführung



Karsten Bruns
Produktmanagement

Berlin, 30. Juni 2018