

Zertifikat

Hygiene – Konformitätsprüfung

Geprüftes Baumuster	Elastische Verbindungsmanschette rund siehe Anlage 1										
Auftraggeber / Hersteller	BerlinerLuft. Technik GmbH, Herzbergstr. 87-99, 10365 Berlin										
Prüfdatum /-ort	21.03.2019, BLT RegionalCenter Mitte, Bergener Ring 11-13, 01458 Ottendorf Okrilla										
Prüfingenieure	Dipl. Ing. (FH) Jacob Kornack										
Prüfkriterien	Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung wurden die hygienerelevanten Anforderungen* der nachfolgenden Regelwerke geprüft: <table><thead><tr><th>Allgemeine Raumlufttechnik</th><th>Krankenhausbereich</th></tr></thead><tbody><tr><td>VDI 6022 Blatt 1:2018-01</td><td>DIN 1946-4:2018-09</td></tr><tr><td>VDI 3803 Blatt 1:2010-02</td><td>ÖNORM H 6020:2015-03</td></tr><tr><td>ÖNORM H 6021:2016-08</td><td>SWKI VA105-01:2015-08</td></tr><tr><td>SWKI VA104-01:2007-01</td><td></td></tr></tbody></table>	Allgemeine Raumlufttechnik	Krankenhausbereich	VDI 6022 Blatt 1:2018-01	DIN 1946-4:2018-09	VDI 3803 Blatt 1:2010-02	ÖNORM H 6020:2015-03	ÖNORM H 6021:2016-08	SWKI VA105-01:2015-08	SWKI VA104-01:2007-01	
Allgemeine Raumlufttechnik	Krankenhausbereich										
VDI 6022 Blatt 1:2018-01	DIN 1946-4:2018-09										
VDI 3803 Blatt 1:2010-02	ÖNORM H 6020:2015-03										
ÖNORM H 6021:2016-08	SWKI VA105-01:2015-08										
SWKI VA104-01:2007-01											
Prüfergebnis	Die Konformität des geprüften Baumusters mit den hygienerelevanten Anforderungen der oben genannten Regelwerke wird bestätigt.										
Gültigkeitszeitraum	5 Jahre: 03.2019 – 03.2024										
Registriernummer	HKP 02/19-13										



Dipl.-Ing. (FH) J. Kornack

ausgestellt am 25.03.2019, Dresden

* Anforderungen aus Regelwerken, auf die in den zu dieser Hygiene-Konformitätsprüfung (HKP) herangezogenen Regelwerken verwiesen wird, wurden nicht berücksichtigt. Die HKP beinhaltet keine toxikologischen Prüfungen oder Bewertungen der in dem geprüften Baumuster eingesetzten Materialien. Dieses Zertifikat einschließlich seiner Anlagen darf nur in vollständiger Form vervielfältigt, verbreitet und/oder zugänglich gemacht werden.

S. 1 von 2



Anlage 1: geprüftes Baumuster

Zur Durchführung der Hygiene-Konformitätsprüfung wurde seitens des Auftraggebers ein Baumuster (elastische Verbindungsmanschette rund) zur Verfügung gestellt. Nachfolgend wird das Baumuster beschrieben (siehe auch Abbildung 1):

Bezeichnung des Baumusters:	Elastische Verbindungsmanschette rund
Fertigungszustand:	fertig zum Einbau in runde Luftleitung
Anschlussdurchmesser:	250 mm
Länge:	150 mm



Abbildung 1: Ansicht Baumuster